



## Depuración

Mejora de la calidad de los vertidos

# SECTOR FARMA: Tratamiento combinado biológico BRM MicroactiV® CR y Ósmosis Inversa para reutilización parcial del agua depurada



	EFLUENTE INICIAL	SALIDA BIO	SALIDA OI
DQO	>10.000 mg/L	<500 mg/L	<100 mg/L
pH	7 - 8	7 - 8	7 - 8
Conductividad	6000 - 8000 $\mu$ S/cm	6000 - 8000 $\mu$ S/cm	<200 $\mu$ S/cm
M.E.S.V. (Reactor BIO)	12 - 14 g/L	< 1 mg/L	< 1 mg/L