



Depuración

Mejora de la calidad de los vertidos

SECTOR FARMA: Tratamiento combinado de evaporación al vacío y tratamiento biológico BRM MicroactiV® CR



	EFLUENTE INICIAL	SALIDA EDAR
DQO	>10.000 mg/L	<100 mg/L
DBO ₅	>5.000 mg/L	<50 mg/L
pH	5 - 7	5 - 7
Conductividad	9000 - 10000 µS/cm	<200 µS/cm
M.E.S.	>500 mg/L	< 1 mg/L
P Total	10 - 25 mg/L	<10 mg/L
NTK	20 - 60 mg/L	< 20 mg/L