




Depuración

Mejora de la calidad de los vertidos

SECTOR ALIMENTARIO - BOLLERÍA: Tratamiento físico-químico y biológico BRM MicroactiV® MS



	ENTRADA EDAR	ENTRADA BIO	SALIDA BIO
DQO	12000 mg/L	7800	<100 mg/L
pH	4 - 10	5 - 8	7 - 9
Conductividad	3000 - 5000 mS/cm	4000 - 5000 mS/cm	4000 - 5000 mS/cm
M.E.S.	1000 - 2000 mg/L	< 100 mg/L	< 1 mg/L
Aceites y Grasas	200 - 600 mg/L	< 50 mg/L	1 mg/L