



## Depuración

Mejora de la calidad de los vertidos

# SECTOR ALIMENTARIO - BOLLERÍA: Tratamiento físico-químico y biológico BRM MicroactiV® MS



	ENTRADA EDAR	ENTRADA BIO	SALIDA
DQO	2000 - 3000 mg/L	1500	<100 mg/L
pH	8 - 10	7 - 8	7 - 8
Conductividad	1000 - 2000 mS/cm	2000 - 3000 mS/cm	2000/3000 mS/cm
M.E.S.	300 - 500 mg/L	< 100 mg/L	< 1 mg/L
Aceites y Grasas	50 - 100 mg/L	< 50 mg/L	< 1 mg/L